



LIKUNTASALIN YLAOSA
 SAVUNPOISTO PUHALTIMIN
 1% 13.5 m³/s

AUDITORION YLAOSA
 SAVUNPOISTO PUHALTIMIN
 1% 30 m³/s

LUONNOS

K:05A KORTTELIALUE IV SALMENKYLÄ 1005 RAKENNUSLOMAKUNNAN UUDISRAKENNUS RAKENNUSOHJELMAN NIMI JA OSOITE PYHÄJÄRVEN HYVINVOINTITALO Tunturitie 86800 PYHÄJÄRVI		TONTTI/NO 4 RAKENNUSLUVAN TUNNUS PIRUSTULAJI PAAPIIRUSTUS PIRUSTUKSEN SISÄLTÖ POHJA 2.krs	JUOKS.NO MITTAKAAVAT 1:100
ARKKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY Kivikatu 29, 84100 Viihka Linnojen Kivikatu 5, 67100 Kakkola Kivikatu 1, 90200 Oulu e-mail: jorma.paloranta@jormapaloranta.fi 09-420 000 puhelin www.jormapaloranta.fi	TYÖ NO 3024 PÄIVÄYS 13.11.2024	SUUNNITTELU - P3 SUUNNITTELU	